



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное
управление МЧС России по Красноярскому краю Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району
662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т. 5-15-39 ond_minus@mail.ru

ПАМЯТКА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю информирует о соблюдении обязательных правил и возможных нарушениях обязательных требований федерального законодательства в области пожарной безопасности связанных с использованием открытого огня при приготовлении пищи, а именно:

➤ Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований: место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

➤ При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров;

➤ Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";

➤ Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутылки, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия;

➤ В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления, должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны;

➤ Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны (телефоны экстренных служб: 101, 112).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- в емкости (мангалах, жаровнях и т.д.), стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества; оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

При невыполнении указанных требований пожарной безопасности данные нарушения могут привести к пожароопасной обстановке.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушения требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов урегулирован Приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, сохранности Вашей жизни и жизни Ваших близких!